

Committente  CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	17100 - SAVONA – Via Caravaggio, 1 Tel. 019.23.010.1 – Fax 019.23.010.260 E-mail: info@depuratore.sv.it www.depuratore.sv.it Partita IVA: 01199390095 C.F. / Reg. Impr. 92040230093 Cap. Soc. 26.913.195,00 I.V.
--	---

Titolo Commessa	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ANALITICO INTERNO DELL'ACQUA POTABILE EROGATA DAGLI ACQUEDOTTI DEI COMUNI DI FINALE LIGURE, VEZZI PORTIO, CALICE LIGURE, RIALTO E ORCO FEGLINO PERIODO 01.04.2023 – 30.06.2024		
Codice Commessa	23/24HG0000	Piano Investimenti	-
Livello di progettazione	PROGETTO DEL SERVIZIO		
Titolo	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		
Comune/ Località	ACQUEDOTTI DEI COMUNI DI FINALE LIGURE, VEZZI PORTIO, CALICE LIGURE, RIALTO E ORCO FEGLINO		

Progettista:	
	N. documento progettista

				N DOCUMENTO. R01
Serv.	I	Emissione per progetto del servizio	dicembre 2022	
Fase	Rev.0	Descrizione	Data	

Nome file	23/24HG0000_CSA_analisi_acque_anno2023-2024_R1_rev.SC-15mesi.docx
-----------	---

Consorzio per la depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. si riserva ogni diritto su questo documento.
La riproduzione, anche parziale, o la cessione del presente documento devono essere preventivamente autorizzate da Consorzio S.p.A.

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Servizio controllo analitico interno acque potabile erogata dai comuni del comprensorio finalese <i>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</i>		<i>R01</i>	
	<i>Nome file</i>	CSA_analisi_acque_anno2023-2024_R1_rev.SC-15mesi.docx	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			2	15

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del servizio e modalità di esecuzione.	3
Art. 2 – Sostanze radioattive.	4
Art. 3 – Analisi aggiuntive di controllo/esercizio	5
Art. 4 – Requisiti e oneri dell'appaltatore	5
Art. 5 –Non conformità	6
Art. 6 – Richiesta interventi straordinari	6
Art. 7 – Durata del contratto	6
Art. 8 – Importo dell'appalto	7
Art. 9 – Elenco individuazione territoriale retedi competenza del monitoraggio	7
Art. 10 – Requisiti di sicurezza	13
Art.11- Clausula revisione prezzi	13
Art.12 - Personale	14
Art.13- Cauzione definitiva	14
Art.14 - Fatturazione e modalità e condizioni di pagamento	14
Art. 15 - Politica ambientale	15
Art. 16 - Smaltimento rifiuti	15
Art. 17 – Varie	15
Art. 18 – Spese contrattuali imposte e tasse	15

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. documento	
	Servizio controllo analitico interno acque potabile erogata dai comuni del comprensorio finalese CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		R01	
	Nome file	CSA_analisi_acque_anno2023-2024_R1_rev.SC-15mesi.docx	Pagina	Di
			3	15

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO SERVIZIO DI CONTROLLO ANALITICO INTERNO DELL'ACQUA POTABILE EROGATA DAGLI ACQUEDOTTI DEI COMUNI DI FINALE LIGURE, VEZZI PORTIO, CALICE LIGURE, RIALTO E ORCO FEGGLINO

Premessa.

Il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. (*di seguito indicato Consorzio Spa*), per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture riconducibili al suo scopo istituzionale, rientra nei Settori Speciali di cui agli artt. 114 e segg. del nuovo Codice degli appalti, di cui al D.Lgs 50/2016 (*di seguito indicato Codice*)

Sia nella fase di scelta del contraente che nella fase esecutiva, Consorzio Spa applica il proprio Regolamento Generale per Lavori, Servizi e Forniture nei Settori Speciali, (*di seguito indicato Regolamento*). Nella fase esecutiva, per quanto non disciplinato, applica anche le disposizioni del Codice e del Reg. n° 207/10, per le parti ancora in vigore nel regime transitorio, che si riferiscono ai settori speciali.

Si applicano le clausole pattizie di cui al vigente protocollo di Intesa per la Legalità e la Trasparenza degli Appalti Pubblici tra Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale del Governo, Enti Locali ed Associazioni di Categoria (*di seguito Intesa per la Legalità*) predisposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto da Consorzio Spa in data 18.06.18, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sia sul sito della Prefettura di Savona che di Consorzio Spa.

Si applicano le disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel sistema disciplinare pubblicati sul sito di Consorzio Spa alla sezione Società Trasparente.

Si applicano le disposizioni di cui al protocollo di regolamentazione prevenzione COVID 19 reperibile sul sito di Consorzio Spa, oltre a quelle ministeriali, regionali e comunali.

ART. 1 - Oggetto del Servizio e modalità di esecuzione.

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di controllo analitico interno dell'acqua potabile erogata dagli acquedotti comunali dei Comuni di Finale Ligure, Vezzi Portio, Calice Ligure, Rialto e Orco Feglino, a norma dell'art. 7 comma 3 del D. Lgs. 31/2001 e s.m.i., della Direttiva 2020 n° 2184 e D.Lgs. n° 28 del 15/02/2016, comprensivo di:

- prelievo dei campioni presso i vari punti individuati, sia sulla rete di distribuzione che presso le opere di attingimento;
- trasporto dei campioni al laboratorio;
- consulenza tecnica adeguata nell'interpretazione dei certificati di analisi e/o per la comprensione/risoluzione di casistiche particolari.

Il controllo analitico interno, a norma del D. Lgs. 31/2001 e s.m.i., come da Decreto del Ministero della salute del 14.06.2017, "Parte B–Elenco dei parametri" prevede l'applicazione di differenti protocolli analitici gruppo A e gruppo B:

- **GRUPPO A** (comprensivo di 18 o 28 parametri). Analisi eseguite su vari punti di DISTRIBUZIONE costituiti da fontane pubbliche e/o rubinetti dedicati.
- **GRUPPO B** (comprensivo di 44 o 48 parametri). Analisi eseguite su reti di DISTRIBUZIONE e sull'acqua greggia CAPTAZIONE/ADDUZIONE direttamente dai vari punti di captazione dal sottosuolo (pozzi e/o sorgenti).

Inoltre su alcuni punti particolarmente sensibili, determinati di CAPTAZIONE/ADDUZIONE, al fine di monitorare con continuità la qualità della risorsa idrica vengono applicati altri protocolli analitici determinati e presenti nell'allegato 3

Fanno pertanto parte dell'oggetto del servizio anche le seguenti attività:

- **Protocollo CT** (comprensivo di 17 parametri). Analisi di "controllo" periodico sull'acqua greggia.

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. documento	
	Servizio controllo analitico interno acque potabile erogata dai comuni del comprensorio finalese CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		R01	
	Nome file	CSA_analisi_acque_anno2023-2024_R1_rev.SC-15mesi.docx	Pagina	Di
			4	15

- *Protocollo As* costituito dal monitoraggio del parametro arsenico, su alcuni punti (SORGENTI) della rete idrica.

- *Protocollo Biologico*

Verifica parametri biologici e misurazione in campo comprensivo di campionamento ad hoc su punti di distribuzione della rete cittadina (si stimano nel numero di 4 all'anno) in conformità alla normativa vigente e per verifica anche gestionale del sistema di potabilizzazione; così definiti:

- Disinfettante residuo (cloro residuo libero)
- Batteri Coliformi a 37 °C
- E. Coli
- Enterococchi

- *Protocollo Biologico ridotto*

Verifica di parametri biologici sotto riportati da effettuarsi in concomitanza di campionamenti già previsti in calendario e che pertanto non sia gravata da campionamento ad hoc dello specifico punto da concordare (si stimano nel numero di 4 all'anno).

- Disinfettante residuo (cloro residuo libero)
- E. Coli

- *Campionamenti a corpo*

Campionamento a corpo (per un massimo di 5 punti di campionamento nella medesima giornata).

Si ipotizzano nel numero di 4 campionamenti anno

ART. 2 - Sostanze radioattive.

La presente attività sarà eseguita solo in caso di rinnovo del contratto (01/07/2024-30/06/2025), in quanto il Piano di controllo (PdC-2) prevede di eseguire il campionamento e l'analisi delle sostanze radioattive a partire da ottobre 2024 (su n° 4 punti che risultano cadenzati temporalmente come da come da Allegato 2 del presente capitolato).

Fanno parte dell'oggetto del servizio i controlli analitici delle sostanze radioattive nelle zone di fornitura (ZdF), così come stabilito nelle "Indicazioni all'art. 4 (Obblighi generali) comma 1 del Decreto 2 agosto 2017" e definite secondo il "Piano di Controllo Regionale (PdC-2) approvato con atto Giunta Regionale, Regione Liguria n° 816-2022 del 05/08/2022"; in caso di variazione del PdC potranno essere rimodulati.

Per le indagini delle sostanze radioattive dovranno essere applicate unicamente le seguenti metodiche normate:

Alfa e Beta totale ISO 11704-2019

Radom ISO 13164-4-2015

Trizio UNI EN ISO 9638-2019

In caso di positività l'Appaltatore dovrà eseguire le opportune speciazioni come previsto dalla normativa vigente e per tali eventuali nuove analisi sarà concordato un nuovo prezzo relativo.

La frequenza, come riportata in Calendario All. 2, avrà inizio con i primi campionamenti nel 2024, per un totale di 4 punti.

Tutti i parametri analitici relativi ai sopracitati controlli, sono dettagliati in Allegato 3 del presente CSA.

Sono presenti in Allegato n. 4 le coordinate di tutti i punti della rete oggetto di attività di campionamento e in corsivo sono evidenziati quelli più impervi da raggiungere

ART. 3 -Analisi aggiuntive di controllo/esercizio.

Per tutta la durata dell'appalto potranno essere richiesti ulteriori analisi fino all'importo pari al 10% dell'appalto (ovvero integrazioni e/o supplenze di quelle eseguite), in funzione delle esigenze di esercizio, di controllo periodico, di sviluppo di piani di monitoraggio, ecc... che verranno comunicate di volta in volta, al fine di controllare/monitorare con continuità la qualità della risorsa idrica.

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. documento	
	Servizio controllo analitico interno acque potabile erogata dai comuni del comprensorio finalese <i>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</i>		R01	
	Nome file	CSA_analisi_acque_anno2023-2024_R1_rev.SC-15mesi.docx	Pagina	Di
			5	15


Quanto sopra anche al fine di ottimizzare la gestione di quanto necessario a garantire un attento controllo alla conformità e qualità della risorsa idrica.

ART. 4 - Requisiti e oneri dell'appaltatore.

Tutte le analisi dovranno essere eseguite con le cadenze indicate e secondo il calendario previsionale riportato in Allegato 1 e Allegato 2.

L'Appaltatore dovrà garantire:

- sulla base dei programmi riportati in Allegato 1 - "Calendario previsionale controllo Qualità delle Acque per il consumo umano 2023-2024 (2025)" e in Allegato 2 "Calendario Previsionale Sostanze Radioattive 2024 (2025)" di effettuare i campionamenti nella settimana di riferimento, concordando preventivamente con Consorzio Spa la data precisa degli stessi;
- che tutti i campionamenti e le determinazioni analitiche dovranno essere eseguiti secondo metodi ufficiali ed in conformità con la normativa vigente;
- di essere Gestore di servizi idrici integrati, secondo art. 7, punto 3 D.Lgs. n° 31/2001 e secondo art. 1 del D.Lgs. n° 27/2002;**
- che il tecnico incaricato si recherà presso i punti indicati, dotato di quanto necessario in materia di sicurezza, per il campionamento, il trasporto e la conservazione del campione stesso nel rispetto della metodica di riferimento;
- che il campionamento delle prove chimiche deve essere accreditato;**
- che l'inizio delle analisi dovrà avvenire entro 4 ore dal campionamento;
- che i parametri biologici presenti nei protocolli analitici di riferimento dovranno essere tassativamente processati nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 4 ore dall'avvenuto campionamento;
- che l'analisi del disinfettante dovrà essere eseguita in campo da tecnico abilitato;
- entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto e comunque prima dell'avvio dell'appalto,** di mettere a disposizione il tecnico abilitato ai campionamenti per prendere visione completa di tutti punti e geolocalizzarli;
- che ogni prelievo sarà seguito dal relativo rapporto di prova (firmato da tecnico laureato abilitato e regolarmente iscritto ad Albo professionale);
- che i rapporti di prova, corrispondenti alle analisi effettuate, dovranno riportare, la codifica completa, presente sui calendari previsionali Allegati n°1 e n° 2, (Comune, codice, nome punto prelievo e coordinate) oltre alle risultanze analitiche, le metodiche di riferimento adottate e i limiti normativi corrispondenti; altresì dovranno essere inoltrati, **entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di campionamento,** in formato elettronico e secondo le modalità indicate di seguito;
- che tutti i rapporti di prova dovranno essere accessibili su sito internet attraverso area riservata protetta, o attraverso FTP e dovranno altresì essere tassativamente suddivisi e nominati secondo il percorso riportato



- che le risultanze analitiche dei rapporti di prova relative alle sostanze radioattive dovranno essere ulteriormente esposte secondo le modalità richieste dalla normativa vigente e dalle disposizioni impartite dalla Regione Liguria; tale attività è da ritenersi già remunerata nel prezzo offerto;

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. documento	
	Servizio controllo analitico interno acque potabile erogata dai comuni del comprensorio finalese CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		R01	
	Nome file	CSA_analisi_acque_anno2023-2024_R1_rev.SC-15mesi.docx	Pagina	Di
			6	15

L'appaltatore dovrà inoltre offrire supporto tecnico qualora subentrassero nuove normative e/o linee guida in materia di acque destinate al consumo umano, anche sotto forma di elaborati, eventualmente richiesti dagli organi competenti relativi ad informazioni inerenti i rapporti di prova, e/o i parametri ad essi riferiti o i metodi analitici utilizzati. Tale attività è da ritenersi già remunerata nel prezzo offerto.

ART. 5 - Non conformità.

- In caso di non conformità, o di dubbia non conformità, relativa a parametri biologici e metalli (presenti nei protocolli analitici di riferimento) l'appaltatore dovrà entro 24 ore dare anticipata comunicazione (via mail, telefonicamente, comunque tracciabile, ai seguenti recapiti:
 - Cillario Stefania cillario.s@depuratore.sv.it cell. 366.7793853
 - Landucci Giorgio landucci.g@epuratore.sv.it cell. 335.1017715
 - in c.c. a Sirello Danilo sirello.d@depuratore.sv.it e a Sparzo Carlo sparzo.c@depuratore.sv.it; oltre a predisporre, in collaborazione con Consorzio Spa, nuovi campionamenti per la completa e conforme risoluzione della problematica incorsa.
- In caso di non conformità (relativa ai parametri biologici e metalli) l'appaltatore dovrà dare **entro e non oltre 2 giorni lavorativi** dal prelievo comunicazione a Consorzio Spa e collaborare fattivamente con quest'ultimo all'individuazione della problematica igienico-sanitaria eventualmente insorta.

ART. 6 -Richiesta interventi straordinari.

Dovrà essere assicurata la reperibilità sabato e festivi senza costi aggiuntivi e gli interventi straordinari saranno erogati ai costi offerti in gara:

- Entro 4 ore dalla richiesta se pervenuta entro le ore 12:00
- Entro 24 ore dalla richiesta se pervenuta dopo le ore 12:00

Le modalità di esecuzione delle analisi sono le medesime già precedentemente citate (ART. 4- Requisiti richiesti).

ART. 7 – Durata del contratto.

Il servizio inizierà il **1° aprile 2023** e terminerà il **30 giugno 2024** e sarà eventualmente rinnovabile per un periodo massimo di 12 mesi.

Consorzio Spa si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 32 del Codice, di dare avvio all'esecuzione del contratto, anche in pendenza della stipula del contratto.

Rimane comunque diritto di Consorzio Spa:

- il recesso dal contratto in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell'affidamento del Servizio Idrico e/o di subentro di altro gestore, che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. In tal caso il recesso non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta;
- la cessione del contratto in favore della Società Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A. (della quale Consorzio Spa. risulta socio), che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. In tal caso la cessione non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.

L'ultimazione del contratto avverrà alla scadenza del tempo contrattuale stabilito o all'esaurimento dell'importo contrattuale, senza che l'Appaltatore possa richiedere ulteriori compensi o indennizzi di sorta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, Consorzio Spa si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto, per il tempo necessario, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. L'Appaltatore si impegna sin d'ora a garantire la prosecuzione del contratto e conseguentemente tutte le prestazioni richieste nel presente Appalto, alle stesse condizioni operative ed economiche del presente Appalto, nel periodo successivo alla naturale scadenza contrattuale, fino al subentro della nuova ditta a cui verrà affidato l'Appalto per il periodo successivo.

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Servizio controllo analitico interno acque potabile erogata dai comuni del comprensorio finalese <i>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</i>		R01	
	<i>Nome file</i>	CSA_analisi_acque_anno2023-2024_R1_rev.SC-15mesi.docx	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			7	15

Ai sensi del comma 12 dell'Art. 106 del Codice, Consorzio Spa si riserva la facoltà, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Consorzio Spa si riserva comunque il diritto di risolvere il Contratto d'Appalto, anche prima della scadenza, qualora l'Appaltatore dimostri incapacità o negligenza nell'assolvere l'incarico ad esso affidato.

ART. 8 – Importo appalto.

Il valore stimato dell'appalto ammonta a complessivi € 178.686,90 oltre IVA di cui:

- € 92.581,00 per il servizio per il periodo 01.04.2023 – 30.06.2024;
- € 69.074,00 per eventuale rinnovo di massimo di mesi 12 (dodici);
- € 17.031,90 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni, necessaria alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara, per il periodo 01.04.2023 – 30.06.2024 ammonta ad € 92.581,00 inclusi € 1.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 9 - Elenco - individuazione territoriale della rete di competenza e del monitoraggio.

DISTRIBUZIONE

GRUPPO A/B

I punti di prelievo denominati “DISTRIBUZIONE” sono costituiti da fontane e/o rubinetti dislocati sulla rete di distribuzione cittadina dell'acquedotto, sono di seguito riportati e divisi per Comune:

Comune di Finale Ligure:

- FIN-R01 Azienda Autonoma: fontana pubblica sita sul Lungomare Migliorini (fraz. Marina), in corrispondenza dell'APT.
- FIN-R02 Recantu da Ciassa: fontana pubblica sita presso Piazza Garibaldi (fraz. Borgo), in corrispondenza della parte decentrata della piazza.
- FIN-R03 Piazza Abbazia: fontana pubblica sita presso la piazza omonima (fraz. Finalpia), in corrispondenza dell'Abbazia Benedettina.
- FIN-R04 Varigotti: fontana pubblica sita sulla passeggiata a mare (fraz. Varigotti), in corrispondenza del campo da tennis.
- FIN-R05 Manie: fontana pubblica sita a margine della strada provinciale n° 45 (altopiano Manie) in corrispondenza del Cimitero.
- FIN-R06 S. Eusebio Perti: fontana pubblica sita sulla piazza omonima (fraz. Perti), in corrispondenza della Chiesa.
- FIN-R07 Gorra: fontana pubblica sita sulla piazza S. Bartolomeo (loc. Gorra), in corrispondenza della panetteria.
- FIN-R08 Calvisio: fontana pubblica sita in adiacenza strada provinciale n° 8 (loc. Calvisio), in corrispondenza della Chiesa.
- FIN-R09 Aquila: rubinetto protetto da nicchia munita di sportello chiudibile, in adiacenza strada comunale per la località omonima, in corrispondenza della chiesetta.

A completamento si riportano le seguenti informazioni relative *alle reti di cui sopra che sono alimentate da specifici punti di captazione, di seguito elencati (riferimento a singolo punto di prelievo):*

- FIN-R01 Azienda Autonoma: pozzi in Via Nievo rispettivamente siti in area stradale ed area pubblica, pozzo di Via Dante A., pozzi siti in Via S. Michele (lato monte e lato fiume).

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. documento	
	Servizio controllo analitico interno acque potabile erogata dai comuni del comprensorio finalese <i>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</i>		R01	
	Nome file	CSA_analisi_acque_anno2023-2024_R1_rev.SC-15mesi.docx	Pagina	Di
			8	15

- **FIN-R02** *Recantu da Ciassa*: pozzi siti in via Nieveo rispettivamente siti in area stradale ed area pubblica, pozzo di Via Dante A., pozzi siti in Via S. Michele (lato monte e lato fiume).
- **FIN-R03** *Piazza Abbazia*: pozzi siti in Finalpia rispettivamente in via Lido, presso l'alveo del T. Sciusa ed in Via IV Novembre presso il locale tecnico a servizio dell'acquedotto, sorgenti Martinetto Vecchio e Nuovo, pozzi in Via Nieveo rispettivamente siti in area stradale ed area pubblica, pozzo di Via Dante A., pozzi siti in Via S. Michele (lato monte e lato fiume).
- **FIN-R04** *Varigotti*: pozzi siti in Finalpia, rispettivamente in Via Lido, presso l'alveo del T. Sciusa ed in Via IV Novembre presso locale tecnico a servizio dell'acquedotto, sorgenti Martinetto Vecchio e Nuovo, pozzi in Via Nieveo rispettivamente siti in area stradale ed area pubblica, pozzo di Via Dante A., pozzi siti in Via S. Michele (lato monte e lato fiume).
- **FIN-R05** *Manie*: pozzi siti in Finalpia rispettivamente in via Lido, presso l'alveo del T. Sciusa ed in Via IV Novembre presso il locale tecnico a servizio dell'acquedotto, sorgenti Martinetto Vecchio e Nuovo, pozzi in Via Nieveo rispettivamente siti in area stradale ed area pubblica, pozzo di Via Dante A., pozzi siti in Via S. Michele (lato monte e lato fiume).
- **FIN-R06** *S. Eusebio Perti*: pozzi siti in frazione Perti, rispettivamente in Loc. S. Sebastiano e Mordegia, pozzi in Via Nieveo rispettivamente siti in area stradale ed area pubblica, pozzo di Via Dante A., pozzi siti in Via S. Michele (lato monte e lato fiume)
- **FIN-R07** *Gorra*: pozzi siti in frazione Perti, rispettivamente in Loc. S. Sebastiano e Mordegia, pozzi in Via Nieveo rispettivamente siti in area stradale ed area pubblica, pozzo di Via Dante A., pozzi siti in Via S. Michele (lato monte e lato fiume)
- **FIN-R08** *Calvisio*: sorgenti Martinetto Vecchio e Nuovo, pozzi siti in Finalpia rispettivamente in via Lido, presso l'alveo del T. Sciusa ed in Via IV Novembre presso il nuovo locale tecnico a servizio dell'acquedotto, pozzi siti in Via Nieveo rispettivamente siti in area stradale ed area pubblica, pozzi di Via Dante A., pozzi siti in Via S. Michele (lato monte e lato fiume).
- **FIN-R09** *Aquila*: pozzi siti in Via S. Michele (lato monte e lato fiume), pozzi siti in Via Nieveo rispettivamente siti in area stradale ed area pubblica, pozzi di Via Dante A.

Sui 9 punti di campionamento (*FIN R01-R09*) sopra elencati, verranno effettuate le seguenti verifiche:

n° 1 campionamento/mese ciascun punto di prelievo (mesi di luglio e agosto n° 2+2 campionamenti per ciascun punto di prelievo) come indicato nei relativi Allegati n° 1 e n° 3.

punti di campionamento:	GRUPPO A	n° campionamenti	GRUPPO B	n° campionamenti	n° campionamenti totali
9	16 volte ⁽¹⁾	tot. 144	1 volta ⁽²⁾	tot. 9	153

⁽¹⁾ Gruppo A: n° 9 campionamenti da 18 parametri analizzati + n°7 campionamenti da 28 parametri analizzati: tot. 358 parametri analizzati per ciascun punto

⁽²⁾ Gruppo B: n° 1 campionamento da 48 parametri analizzati: tot. 48 parametri ciascun punto

Totale parametri analizzati per 9 punti: 3654

Comune di Vezzi Portio:

- VEP-R01 fontana c/o edificio comunale

Sul punto di campionamento sopra indicato, verranno effettuate le seguenti verifiche, come indicato nei relativi Allegati n° 1 e n° 3.

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Servizio controllo analitico interno acque potabile erogata dai comuni del comprensorio finalese <i>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</i>		R01	
	<i>Nome file</i>	CSA_analisi_acque_anno2023-2024_R1_rev.SC-15mesi.docx	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			9	15

	GRUPPO A	<i>n° campionamenti</i>	GRUPPO B	<i>n° campionamenti</i>	n° campionamenti totali
<i>Punti di campionamento: 1</i>	5 volte ⁽³⁾	tot. 5	2 volte ⁽⁴⁾	tot. 2	7

⁽³⁾ Gruppo A: n° 5 campionamenti da 28 parametri analizzati: tot. 140 parametri analizzati

⁽⁴⁾ Gruppo B: n° 2 campionamenti da 48 parametri analizzati: tot. 96 parametri analizzati

Totale parametri analizzati per 1 punto: 236

Comune di Calice Ligure:

- CAL-R01 Via Costa, Carbuta
- CAL-R02 Piazza Cesio (o in Pazza Massa)
- CAL-R03 Frazione Eze (p.to stacco utenze)

Sui punti di campionamento sopra elencati, verranno effettuate le seguenti verifiche, come indicato nei relativi Allegati n° 1 e n° 3.

	GRUPPO A	<i>n° campionamenti</i>	GRUPPO B	<i>n° campionamenti</i>	n° campionamenti totali
<i>Punti di campionamento: 3</i>	5 volte ⁽⁵⁾	tot. 15	2 volta ⁽⁶⁾	tot. 6	21

⁽⁵⁾ Gruppo A: n° 5 campionamenti da 28 parametri analizzati: tot. 140 parametri analizzati per ciascun punto

⁽⁶⁾ Gruppo B: n° 2 campionamento da 48 parametri analizzati: tot. 96 parametri analizzati per ciascun punto

Totale parametri analizzati per 3 punti: 708

Comune di ORCO FEGLINO:

- ORF-R01 Piazza Regina Margherita (Feglino)
- ORF-R02 Piazza San Francesco (Orco)
- ORF-R03 Cimitero

Sui punti di campionamento sopra elencati, verranno effettuate le seguenti verifiche, come indicato nei relativi Allegati n° 1 e n° 3.

	GRUPPO A	<i>n° campionamenti</i>	GRUPPO B	<i>n° campionamenti</i>	n° campionamenti totali
<i>Punti di campionamento: 3</i>	5 volte ⁽⁷⁾	tot. 15	2 volte ⁽⁸⁾	tot. 6	21

⁽⁷⁾ Gruppo A: n° 5 campionamenti da 28 parametri analizzati: tot. 140 parametri analizzati per ciascun punto

⁽⁸⁾ Gruppo B: n° 2 campionamento da 48 parametri analizzati: tot. 96 parametri analizzati per ciascun punto

Totale parametri analizzati per 3 punti: 708

Comune di RIALTO:

- RIA-R01 Rialto Chiesa Porticato Sagre
- RIA-R02 Rialto Chiesa San Lorenzo

Sui punti di campionamento sopra elencati, verranno effettuate le seguenti verifiche, come indicato nei relativi Allegati n° 1 e n° 3.

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Servizio controllo analitico interno acque potabile erogata dai comuni del comprensorio finalese <i>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</i>		R01	
	<i>Nome file</i>	CSA_analisi_acque_anno2023-2024_R1_rev.SC-15mesi.docx	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			10	15

	GRUPPO A	<i>n° campionamenti</i>	GRUPPO B	<i>n° campionamenti</i>	<i>n° campionamenti totali</i>
Punti di campionamento: 2	5 volte ⁽⁹⁾	tot. 10	2 volta ⁽¹⁰⁾	tot. 4	14

⁽⁹⁾ Gruppo A: n° 5 campionamenti da 28 parametri analizzati: tot. 140 parametri analizzati per ciascun punto

⁽¹⁰⁾ Gruppo B: n° 2 campionamento da 48 parametri analizzati: tot. 96 parametri analizzati per ciascun punto

Totale parametri analizzati per 2 punti: 472

GRUPPO B

CAPTAZIONE/ADDUZIONE

I punti di prelievo denominati “CAPTAZIONE/ADDUZIONE” sono costituiti da pozzi e /o sorgenti dislocati sulla rete idrica di competenza, sono di seguito riportati e divisi per Comune:

Comune di FINALE LIGURE:

- FIN-P01 Pozzo sito in via Nievo, su area stradale: pozzo sito in adiacenza la via omonima, con accesso al punto di presa sito sulla testa pozzo mediante ingresso in cameretta avampozzo interrata.
- FIN-P02 Pozzo sito in via Nievo, su area pubblica (parco): pozzo sito in adiacenza la via omonima ed all'interno di parco giochi, con accesso al punto di presa sito sulla testa pozzo mediante ingresso in cameretta avampozzo interrata.
- FIN-P03 Pozzo sito in Via Dante A, su area stradale: pozzo sito in adiacenza la via omonima, con accesso al punto di presa sito sulla testa pozzo mediante ingresso in cameretta avampozzo interrata.
- FIN-P04 Pozzo sito in Via San Michele, lato fiume: pozzo sito in adiacenza la via omonima (lato fiume) con accesso al punto di presa sito sulla testa pozzo mediante ingresso in cameretta avampozzo interrata
- FIN-P05 Pozzo sito in Via San Michele, lato monte: pozzo sito in adiacenza la via omonima (lato monte) con accesso al punto di presa sito sulla testa pozzo mediante ingresso in cameretta avampozzo interrata
- FIN-P06 Pozzo sito in Finalpia, entro l'alveo del T. Sciusa: pozzo sito nell'alveo del T. Sciusa a valle del ponte storico, con accesso al punto di presa sito presso l'area di rispetto dell'acquedotto di Via Lido, rubinetto dedicato al servizio di analisi sito in apposita colonnina aderente la muratura d'argine.
- FIN-P07 Pozzo sito in Finalpia, Via Lido: pozzo sito in adiacenza la via omonima, con accesso al punto di presa sito presso l'area di rispetto dell'acquedotto di Via Lido, rubinetto dedicato al servizio di analisi sito in apposita colonnina aderente la muratura d'argine.
- FIN-P08 Pozzo sito in Finalpia, Via IV Novembre: pozzo sito all'interno del nuovo locale tecnico interrato a servizio dell'acquedotto, in adiacenza la via omonima, punto di presa sito sulla testa pozzo.
- FIN-P09 Pozzo sito in Fraz. Perti, Loc. San Sebastiano: pozzo sito in adiacenza la località omonima (area demaniale ora adibita principalmente a parcheggio), con accesso al punto di presa sito sulla testa pozzo mediante ingresso in cameretta avampozzo interrata.
- FIN-P10 Pozzo sito in Fraz. Perti, Loc. Mordegli: pozzo sito in adiacenza la località omonima, con accesso al punto di presa sito sulla testa pozzo mediante ingresso nella struttura esterna del pozzo.
- FIN-S01 Sorgente Martinetto Vecchio: sorgente sita in adiacenza la strada provinciale n° 8, in località Calvisio, con accesso al punto di presa sito presso la vasca di adduzione mediante accesso alla parte interna dell'opera di captazione.
- FIN-S02 Sorgente Martinetto Nuovo: sorgente sita in adiacenza la strada provinciale n° 8, in località Calvisio, con accesso al punto di presa sito presso la vasca di adduzione mediante accesso alla parte interna dell'opera di captazione.

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Servizio controllo analitico interno acque potabile erogata dai comuni del comprensorio finalese <i>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</i>		R01	
	<i>Nome file</i>	CSA_analisi_acque_anno2023-2024_R1_rev.SC-15mesi.docx	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			11	15

- FIN-S03 Sorgente Madonna della Guardia: sorgente sita in Comune di Tovo S. Giacomo (SV) presso la strada che conduce al Santuario della Madonna della Guardia, con accesso al punto di presa sito presso la vasca di carico mediante accesso al manufatto di protezione.

Sui 13 PUNTI DI CAMPIONAMENTO sopra elencati, verranno effettuate le seguenti verifiche, come indicato nei relativi Allegati n° 1 e n° 3.

	GRUPPO B	n° campionamenti totali
Punti di campionamento: 13	3 volte ⁽¹¹⁾	39

⁽¹¹⁾ Gruppo B: n° 3 campionamenti da 44 parametri analizzati: totale 132 parametri analizzati per ciascun punto

Totale parametri analizzati per 13 punti: 1716

Protocollo CT

Su 4 dei 13 punti di campionamento sopra elencati, ed in particolare:

- FIN-P06 Pozzo sito in Finalpia, entro l'alveo del T. Sciusa.
- FIN-P07 Pozzo sito in Finalpia, Via Lido.
- FIN-P08 Pozzo sito in Finalpia, Via IV Novembre.
- FIN-S01 Sorgente Martinetto Vecchio.

verranno effettuate ulteriori Analisi di Controllo (CT17): come indicato nei relativi Allegati n° 1 e n° 3.

	CT 17 -Analisi di Controllo	n° campionamenti totali
Punti di campionamento: 4	4 volte ⁽¹²⁾	16

⁽¹²⁾ Analisi di controllo - CT: n° 4 campionamenti da 17 parametri analizzati: totale 68 parametri analizzati per ciascun punto

Totale parametri analizzati per 4 punti: 272

Comune di CALICE LIGURE:

- CAL-R04 Fonte Machermo

Sul PUNTO DI CAMPIONAMENTO sopra indicato, verranno effettuate le seguenti verifiche come indicato nei relativi Allegati n° 1 e n° 3.

	GRUPPO B	n° campionamenti totali
Punti di campionamento: 1	2 volte ⁽¹³⁾	2

⁽¹³⁾ Gruppo B: n° 2 campionamento da 48 parametri analizzati: tot. 96 parametri analizzati

Totale parametri analizzati per 1 punto: 96

Protocollo As

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Servizio controllo analitico interno acque potabile erogata dai comuni del comprensorio finalese <i>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</i>		R01	
	<i>Nome file</i>	CSA_analisi_acque_anno2023-2024_R1_rev.SC-15mesi.docx	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			12	15

Impianti per abbattimento arsenico (filtri)

Sulle seguenti sorgenti e punti di distribuzione del Comune di CALICE LIGURE:

- CAL-S01 Sorgente Bedillo-Collarina
- CAL-S05 Sorgente Vernè
- CAL-S06 Sorgente Bossaro
-

Verranno effettuati n° 6 controlli del parametro Arsenico, (uscita filtri) con cadenza bimensile, così come indicato nei relativi Allegati n° 1 e n° 3.

	Arsenico	n° campionamenti totali
Punti di campionamento: 3	8 volte ⁽¹⁴⁾	24

⁽¹⁴⁾ Gruppo Arsenico: n° 8 campionamenti da 1 parametro analizzato: totale 8 parametri analizzati

Totale parametri analizzati per 3 punti: 24

In caso di messa in funzione dei filtri, i punti CAL-S05 Sorgente Vernè e CAL-S06 Sorgente Bossaro, verranno monitorati anche in ingresso filtri, pertanto potranno essere nel numero di 12 campioni ed analisi aggiuntive.

TOTALE CAMPIONAMENTI da effettuare sulle linee di distribuzione e captazione/adduzione, come da programma (periodo dal 01 aprile 2023 – 30 giugno 2024) indicato in allegati 1.1, 1.2:

n° 297 campionamenti (set analitici), per un totale di 7886 parametri

(esclusi ulteriori “analisi parametri biologici” e “campionamenti a corpo” che verranno effettuati per ulteriori verifiche gestionali).

• Verifica sostanze radioattive

In caso di rinnovo (01 luglio 2024 – 30 giugno 2025), dovranno essere eseguite come emissioni Alfa, Beta, Radon e Trizio, sui punti di seguito riportati.

- CAL-R01 Fontana Carbuta
- CAL-S01 Sorgente Bedillo-Collarina
- CAL-R04 Sorgente Machermo
- ORF-R02 Fontana Orco San Francesco

Sui punti di campionamento sopraelencati, per il monitoraggio delle sostanze radioattive, verranno effettuate le seguenti verifiche come indicato nei relativi Allegati n° 2 e n° 3.

(Da eseguire in caso di rinnovo)	PROTOCOLLO RADIOATTIVITA	Campionamenti totali
Punti di campionamento: 4	1 volta ⁽¹⁵⁾	4

⁽¹⁵⁾ PROTOCOLLO RADIOATTIVITA: n° 1 campionamento da 4 parametri analizzati: totale 4 parametri analizzati

Totale parametri analizzati per 4 punti: 16

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Servizio controllo analitico interno acque potabile erogata dai comuni del comprensorio finalese <i>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</i>		R01	
	<i>Nome file</i>	CSA_analisi_acque_anno2023-2024_R1_rev.SC-15mesi.docx	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			13	15

ART. 10 – Requisiti di sicurezza.

Si fa presente che in alcune zone l'attività di campionamento si configura come attività in luogo di lavoro isolato, con difficile accesso (strade sterrate e in zone impervie e boschive), e con possibile mancanza di segnale per l'uso dei telefoni cellulari. In tali situazioni rimane responsabilità dell'Appaltatore l'adozione di idonee procedure operative e/o attrezzature di lavoro specifiche per l'esecuzione delle attività previste da contratto nel pieno rispetto della normativa di sicurezza e salute per i lavoratori (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: organizzazione di squadre di lavoro con almeno due lavoratori, dotazione di sistemi di segnalazione, localizzazione e allarme automatico di emergenza, ecc.).

Qualora, durante il servizio, l'Appaltatore rilevi un pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, deve comunicarlo senza alcun indugio a Consorzio Spa; in qualunque caso l'Appaltatore è responsabile di tutte le eventuali conseguenze che dovessero derivarne.

Qualora Consorzio Spa dovesse essere oggetto di richieste di risarcimento per inadempimento delle norme di sicurezza o altre norme applicabili, di qualsiasi tipo, lo stesso si riserva di chiedere all'Appaltatore il rimborso di tutti i danni, costi, spese ed indennizzi, ogniquale volta il servizio non sia stato corretto ed abbia causato direttamente o indirettamente la richiesta di risarcimento.

L'Appaltatore dichiara comunque di essere pienamente edotto dei rischi specifici propri dell'attività di Consorzio Spa.

L'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni del Dlgs nn° 81/2008 e ss.mm.ii. e 235/2003 ed adottare tutte le misure preventive regolamentate dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

ART. 11 - Clausola revisione prezzi.

Fermo restando che la funzione principale del meccanismo revisionale è quella di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte, si stabiliscono, fino al 31 dicembre 2023, per l'appalto in oggetto le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. n° 4 del 27.01.2022 convertito nella Legge n° 25 del 28.03.2022 e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a) comma 1 dell'art. 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Pertanto, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi subissero, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, significative variazioni rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta, si provvederà ad operare la revisione dei prezzi di appalto, tenuto conto di un'alea contrattuale del 10%.

Su istanza dell'Appaltatore il prezzo offerto potrà essere oggetto di revisione qualora Consorzio Spa rilevi un incremento percentuale del prezzo offerto maggiore del 10% (dieci per cento). Oltre tale soglia (10%), potrà riconoscere all'Appaltatore l'incremento di valore corrispondente alla percentuale rilevata, detratto il 10% (alea contrattuale), sempre e comunque nei limiti della capienza dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà comunque presentare a Consorzio Spa richiesta formale e motivata nella quale relazionerà la motivazione di tale richiesta; presentando la documentazione a sostegno della richiesta stessa (tabelle CCIAA, copia delle richieste di aumenti ricevuti da eventuali fornitori, dai quali si ricavi chiaramente l'aumento subito rispetto alle precedenti forniture; evidenza oggettiva dell'aumento del prezzo relativo alla singola materia prima fornita mediante prezziari, ovvero fatture di acquisto dal quale si evinca il prezzo di costo, prezziari con carattere di ufficialità, specifiche rilevazioni ISTAT, documentazione inerente i trend di mercato dei materiali interessati, estratti da circolari, note, o simili, comunque emessi da organismi ufficiali accreditati quali Camere di Commercio, ecc... altri documenti che comprovino l'aumento dei costi). Tale documentazione dovrà dare evidenza dell'origine del documento fornito (con marchiatura temporale), nonché deve essere in lingua italiana. Se redatta in una lingua diversa dall'italiano, deve essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale da un traduttore ufficiale.

L'Appaltatore potrà procedere a formulare istanza di revisione prezzi non prima del 30.09.2023 e la revisione, qualora accettata, avrà decorrenza da tale data.

Al fine di determinare la variazione del prezzo, acquisita la documentazione dell'Appaltatore a fondamento della richiesta di revisione prezzo, Consorzio Spa valuterà le eventuali variazioni rispetto al prezzo

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Servizio controllo analitico interno acque potabile erogata dai comuni del comprensorio finalese <i>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</i>		R01	
	<i>Nome file</i>	CSA_analisi_acque_anno2023-2024_R1_rev.SC-15mesi.docx	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			14	15

originariamente offerto (ovvero all'ultima revisione prezzi autorizzata), su base semestrale (**non prima del 30.09.2023**) tenendo come riferimento le variazioni dei prezzi delle materie prime che compongono il prodotto offerto e che dovranno essere indicati dall'appaltatore in sede di procedura di revisione prezzi.

La revisione, qualora accettata, avrà decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza (non prima del 30.09.2023).

Al di fuori della fattispecie disciplinata dal presente articolo è esclusa qualsiasi altra ulteriore revisione dei prezzi.

Dal 1° gennaio 2024 verranno applicate le norme in vigore da tale data, ad oggi non ancora a conoscenza.

ART. 12 - Personale.

L'Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione della sede di Consorzio Spa (art. 1 - comma 8 - D.L. 22/3/1993 n.71, convertito in Legge 25/5/1993 n.151), fatta salva la possibilità dell'accentramento contributivo autorizzato dall'I.N.P.S., che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.). L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà dare comunicazione prima dell'inizio del servizio dell'elenco del proprio personale che svolgerà il servizio, indicando: nominativo, qualifica, attestazione delle posizioni assicurative e previdenziali e libro unico, oltre a comunicare eventuali sostituzioni del personale prima della sostituzione stessa, fornendo le indicazioni ed i documenti di cui sopra.

ART. 13 – Cauzione definitiva.

L'aggiudicatario dovrà consegnare cauzione definitiva, ai sensi del Regolamento, ed in analogia ed in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del Codice e dal D.M. 12.03.04 n° 123, fatto salvo il beneficio di cui comma 7 dell'art. 93 del Codice.

Consorzio Spa potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Consorzio Spa senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Nei casi in cui Consorzio Spa si sia avvalso della cauzione di cui sopra, lo stesso ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

ART. 14 - Fatturazione, modalità e condizioni di pagamento.

La fatturazione avverrà mediante l'emissione ogni due mesi di un unico documento riportante tutte le analisi effettuate nel mese di riferimento, purché refertate. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario a 60 giorni dalla data della fattura fine mese su istituto di credito di gradimento dell'aggiudicataria. In caso di A.T.I., ciascun componente fatturerà per la propria parte di competenza e la liquidazione avverrà distintamente a favore di ognuno di essi. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3. Consorzio Spa verificherà in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Servizio controllo analitico interno acque potabile erogata dai comuni del comprensorio finalese <i>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</i>		R01	
	<i>Nome file</i>	CSA_analisi_acque_anno2023-2024_R1_rev.SC-15mesi.docx	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			15	15

si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a Consorzio Spa ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.

ART. 15 - Politica ambientale.

Consorzio Spa opera con un Sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001 e registrato in base al Regolamento EMAS. Sul sito informatico consortile è disponibile la propria Politica Ambientale cui attenersi per garantire il miglioramento delle prestazioni ed il rispetto dell'ambiente.

Tale Politica dà pari importanza agli aspetti della sicurezza, della qualità e dell'ambiente, al fine di prevenire ogni forma di inquinamento, nel pieno rispetto della legislazione ambientale di riferimento e delle regolamentazioni dallo stesso sottoscritte.

E' compito di Consorzio Spa diffondere la propria politica ambientale anche verso gli appaltatori che saranno tenuti al completo rispetto dei principi in essa contenuti, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà relazionarsi con il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale o con l'Addetto Gestione Rifiuti di Consorzio Spa al fine di rispettare eventuali prescrizioni specifiche per l'esecuzione dell'appalto.

ART. 16 – Smaltimento rifiuti.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a completa cura e spese, agli smaltimenti in proprio, dei rifiuti derivanti dalla propria attività nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in merito alle modalità di stoccaggio, raccolta differenziata, divieto di miscelazione e corretto smaltimento dei rifiuti.

ART. 17 – Varie.

Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato alle disposizioni normative in materia.

ART. 18 - Spese contrattuali, imposte e tasse.

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione del contratto;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sull'appalto.

Savona, li 20.12.2022.

F.to all'originale
Il Consorzio Depurazione del Savonese SpA
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Perito chimico ind.le S.Cillario)